



Zakopane, dnia 31.10.2018 r.

ADM.270-15/2018 wyjaśnienia SIWZ 2

Do wszystkich wykonawców

- I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garażowym i infrastrukturą techniczną budynku Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, numer ADM.270-15/2018:**

Pytanie 11

Poz. 231 Sprzęt gaśniczy – proszę o przedstawienie zestawienia sprzętu ppoż.

Odpowiedź 11

Zgodnie z Postanowieniem Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 31.05.2016r Znak: WZ5595.204.2.2016 oraz Postanowieniem Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 21.10.2016r Znak: WZ5595.511.1.2016.

Gaśnice: Przypada 1 gaśnica na każde 100m² powierzchni co daje 13 gaśnic 2kg + oznakowanie każdej z gaśnic tabliczką.

Oznakowanie: 1 Instrukcja pożarowa + 20 tabliczek symboli ewakuacji w razie pożaru.

Ponadto zgodnie z Postanowieniem Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 31.05.2016r Znak: WZ5595.204.2.2016;

w pkt. 3: "Wyposażenie budynku w dodatkową ponadnormatywną ilość sprzętu gaśniczego (1 agregat proszkowy 25kg ABC zlokalizowany w miejscu przebywania osób dozoru".

Jako załącznik do niniejszych wyjaśnień Zamawiający przekazuje ww. postanowienia. Wykonawcy są zobowiązani wycenić realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych wyjaśnieniach i w tych postanowieniach, a w razie uzyskania zamówienia – zapewnić realizację zamówienia z ich uwzględnieniem

- II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie ulega zmianie termin składania ofert. Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania informacji zawartej w wyjaśnieniach SIWZ nr 1 z dnia 26.10.2018 r. – otwarcie ofert odbędzie się w dniu, w którym upłynie termin składania ofert o godz. **12:15**.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
Anna Wende-Surmiak