

MUZEUM TATRZAŃSKIE

im. dra Tytusa Chałubińskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
www.muzeumtatrzańskie.pl
tel. 18/20 15205, 2012935, fax. 182063872
NIP. 736-10-66-047

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
53/2020
w spr. zamówień do 130
tys. złotych

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia nr 53/2020 Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego z dnia 31.12.2020r. w sprawie trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 tys. złotych, Zamawiający – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę ~~dotaw/~~usług/~~robót budowlanych~~, określonych poniżej;

1. Zamawiający: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
2. Przedmiot zamówienia: **Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego Postępowanie ADM.4.270-7/2021**

Szczegółowy zakres zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego :

1. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
3. w Muzeum Tatrzańskim. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
4. w Galerii Sztuki w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
5. w Galerii Władysława Hasióra, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
6. w Willi Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane
7. w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
8. w magazynach zewnętrznych Muzeum Tatrzańskiego (pomieszczenia najmowane w budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 34-500 Zakopane)
9. w Dworze w Łopusznej, ul. Gorczańska 2, 34-432 Łopuszna (tylko system p.poż.)
10. w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie, Jurgów, Jurgów 215
11. w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, Czarna Góra, Za Górą 86
12. Palace, ul. Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane
13. Muzeum Powstania Chochołowskiego, Chochołów 75

Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji włamania w:

1. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
2. w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, ul. Kościeliska 18, 34-500 Zakopane
3. w Muzeum Tatrzańskim. Chałupa Gąsieniców Sobczaków, ul. Droga do Rojów 6, 34-500 Zakopane
4. w Galerii Sztuki w willi Oksza, ul. Zamoyskiego 25, 34-500 Zakopane
5. w Galerii Władysława Hasióra, ul. Jagiellońska 18b, 34-500 Zakopane
6. w Willi Koziańskich, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane

7. w Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15, 34-500 Zakopane
8. w magazynach zewnętrznych Muzeum Tatrzańskiego (pomieszczenia najmowane w budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35 a, 34-500 Zakopane)
9. w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie, Jurgów, Jurgów 215
10. w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, Czarna Góra, Za Górą 86
11. Palace, ul Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane
12. Muzeum Powstania Choczołowskiego, Choczołów 75

3. Termin realizacji zamówienia: **12 miesięcy od momentu podpisania umowy**
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (*cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert*): cena 100%
5. **Inne istotne warunki zamówienia**

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej:

1. **Centrale i podcentrale sygnalizacji pożarowej wraz z ich podstawowym zasilaniem;**
 - przeprowadzenie testów centrali/podcentrali/sprawdzenie stanu technicznego i parametrów/ zgodnie z DTR/,
 - sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
 - sprawdzenie stanu przycisków, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków,/ ewentualna wymiana szybek w przyciskach/,
 - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce,
 - czyszczenie centrali.
2. **Awaryjne źródło zasilania**
 - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
 - sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 220 V,
 - sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
 - czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych.
3. **Pętle komunikacyjne, linie dozorowe i linie sygnalizacyjne:**
 - sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych,
 - usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,
 - sprawdzenie zadziałania każdej pętli komunikacyjnej- linii dozorowej- poprzez losowo wybrany sygnalizator- za pomocą imitatora dymu, płomienia lub temperatury, a w przypadku przycisku -poprzez uruchomienie ręczne.
4. **Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru**
 - sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru,/ sensorów, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, syrenek alarmowych/,
 - sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, wskaźników zadziałania.

5. Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych/dzwonków, głośników, syrenek, buczków/ a także klap dymowych i innych urządzeń dodatkowych, jeśli takie występują i są objęte konserwacją.

6. Uwagi końcowe

1. Wszystkie próby instalacji wykonywane przez inne uprawnione podmioty powinny być wykonywane tylko przy współudziale konserwatora.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.
3. Ekipa serwisowa odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze w specjalnym protokole znajdującym się u Zleceniodawcy, który po potwierdzeniu wykonanych czynności stanowi podstawę do rozliczeń.
4. Należy również prowadzić książkę przeglądów i konserwacji.

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU:

Czynności wchodzące w zakres konserwacji okresowej:

1. Centrale i podcentrale sygnalizacji alarmu wraz z ich podstawowym zasilaniem:

- przeprowadzenie testów centrali (podcentrali, modułów rozszerzania), sprawdzenie stanu technicznego i parametrów (zgodnie z DTR)
- sprawdzenie układu zasilającego-podstawowego,
- sprawdzenie bezpieczników, zamków do centrali,
- sprawdzenie stanu połączeń na płycie głównej centrali i modułów rozszerzenia,
- sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych
- sprawdzenie archiwum zdarzeń wraz z weryfikacją alarmów
- czyszczenie centrali

2. Awaryjne źródło zasilania

- sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia, prądu ładowania,
- sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 220V,
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
- czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych

3. Linie dozorowe:

- sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii komunikacyjnej, linii sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących do czujek,
- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,
- sprawdzenie zadziałania każdej linii i czujki, a w przypadku przycisku- poprzez uruchomienie ręczne
- w przypadku linii radiowych należy sprawdzić poprawność komunikacji między urządzeniem a odbiornikiem oraz czy bateria w przykładowym urządzeniu pozwoli na jego bezawaryjną pracę do następnej przewidzianej konserwacji

4. Ręczne przyciski napadowe:

- sprawdzenie stanu technicznego przycisków napadowych,
- sprawdzenie stanu baterii w przyciskach oraz czy stan baterii pozwoli na poprawne działanie przycisku do następnej przewidzianej konserwacji,
- sprawdzenie poprawnej komunikacji z odbiornikiem (a odbiornika z centralą)

5. Urządzenia dodatkowe:

- sprawdzenie działania zewnętrznych/wewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (sygnalizatory optyczno-akustyczne, optyczne) a także innych urządzeń dodatkowych, jeśli takie występują i są objęte konserwacją.

6. Informacje dodatkowe:

1. Wszystkie próby instalacji wykonywane przez inne uprawnione podmioty powinny być wykonywane tylko przy współudziale konserwatora.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń.
3. Ekipa serwisowa odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawczych w protokole, który po potwierdzeniu wykonanych czynności stanowi podstawę do rozliczeń.
4. Wykonawca prowadzi książkę przeglądów i konserwacji.
5. Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca na dzień zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Sposób przygotowania oferty. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr 6). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem, pocztą), na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na **Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach Muzeum Tatrzańskiego** **Postępowanie ADM.4.270-7/2021**”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, pok. Administracji (1 piętro), pocztą, pocztą elektroniczną na adres zp@muzeumtatrzańskie.pl

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia **16.03.2021r.** godz.10:00

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
Anna Wende-Surmiak
Anna Wende-Surmiak

Zakopane, 11.03.2021r.

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór oferty
- Załącznik nr 2 – wzór umowy